

水質検査結果一覧表（令和3年度）

原水

野田水源1号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値	
	採水日	2021/4/13	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/13	2021/8/10	2021/9/14	2021/10/12	2021/11/9	2022/12/14	2022/1/11	2022/2/8	2022/3/8					
	時刻	9:42	10:40	9:40	9:45	9:30	9:25	11:15	9:38	9:40	9:15	9:35	9:48					
	前日天候	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴					
	当日天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴					
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
水温	°C	18.0	18.3	18.7	20.0	20.0	18.7	19.5	18.8	17.2	18.0	18.7	17.0	20.0	17.2	18.7	—	

野田水源3号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値	
	採水日	2021/4/13	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/13	2021/8/10	2021/9/14	2021/10/12	2021/11/9	2022/12/14	2022/1/11	2022/2/8	2022/3/8					
	時刻	9:45	10:45	9:50	9:50	9:30	9:30	11:20	9:42	9:45	9:23	9:40	9:51					
	前日天候	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴					
	当日天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴					
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
水温	°C	18.0	16.5	16.5	17.5	24.0	17.0	15.6	16.5	15.5	15.2	15.3	15.5	24.0	15.2	17.1	—	

