

水質検査結果一覧表（令和6年度）

原水																		
野田水源1号井																		
水質検査項目	月	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	時刻	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/9												
	前日天候	—	晴	曇	晴	晴												
	当日天候	—	晴	雨	晴	曇												
	気温	℃	18.2	20.0	24.0	31.3												
	水温	℃	18.2	19.0	19.1	19.4												
	水質検査項目																	
														19.4	18.2	18.9	—	
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満									1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない									検出されない	検出されない	検出されない	検出されない

野田水源3号井																		
	月	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	—	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/9												
	時刻	時分	12:50	10:55	9:15	9:05												
	前日天候	—	晴	曇	晴	晴												
	当日天候	—	晴	雨	晴	曇												
	気温	℃	18.2	20.0	24.0	31.0												
	水温	℃	16.1	16.6	19.1	17.5												
水質検査項目															31.0	18.2	23.3	—
															19.1	16.1	17.3	—
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満									1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない										検出されない	検出されない	検出されない	検出されない