

水質検査結果一覧表（令和7年度）

原水

野田水源1号井

水質検査項目	月	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	—	2025/4/8															
	時刻	時分	9:55															
	前日天候	—	晴															
	当日天候	—	晴															
	気温	℃	16.0															
	水温	℃	18.0												16.0	16.0	16.0	—
															18.0	18.0	18.0	—
大腸菌			—	1.8MNP/100ml未満											1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌			—	検出されない											検出されない	検出されない	検出されない	検出されない

野田水源3号井

水質検査項目	月	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	—	2025/4/8															
	時刻	時分	10:00															
	前日天候	—	晴															
	当日天候	—	晴															
	気温	℃	16.0															
	水温	℃	17.2												16.0	16.0	16.0	—
															17.2	17.2	17.2	—
大腸菌			—	1.8MNP/100ml未満											1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌			—	検出されない											検出されない	検出されない	検出されない	検出されない