

水質検査結果一覧表（令和7年度）

原水

野田水源1号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	2025/4/8	2025/5/13														
	時刻	9:55	15:00														
	前日天候	晴	晴														
	当日天候	晴	晴														
	気温	16.0	20.7											20.7	16.0	18.4	—
	水温	18.0	19.3											19.3	18.0	18.7	—
大腸菌		1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満											1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌		検出されない	検出されない											検出されない	検出されない	検出されない	検出されない

野田水源3号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	2025/4/8	2025/5/13														
	時刻	10:00	15:10														
	前日天候	晴	晴														
	当日天候	晴	晴														
	気温	16.0	20.7											20.7	16.0	18.4	—
	水温	17.2	18.9											18.9	17.2	18.1	—
大腸菌		1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満											1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)
嫌気性芽胞菌		検出されない	検出されない											検出されない	検出されない	検出されない	検出されない