

水質検査結果一覧表（令和7年度）

原水

野田水源1号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/8	2025/8/5	2025/9/9	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/9	2026/1/13	2026/2/10					
	時刻	9:55	15:00	12:28	9:10	14:09	12:00	9:10	12:40	10:00	9:45	9:15					
	前日天候	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴					
	当日天候	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴					
気温	16.0	20.7	20.5	31.5	27.4	32.5	20.0	13.6	10.8	4.8	3.3		32.5	3.3	18.3	—	
水温	18.0	19.3	19.0	23.3	19.9	19.7	19.6	18.6	17.7	17.5	18.0		23.3	17.5	19.1	—	
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満		1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)										
嫌気性芽胞菌	—	検出されない		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない										

野田水源3号井

水質検査項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	基準値
	採水日	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/8	2025/8/5	2025/9/9	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/9	2026/1/13	2026/2/10					
	時刻	10:00	15:10	12:30	9:15	14:15	12:05	9:15	12:45	10:05	9:50	9:20					
	前日天候	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴					
	当日天候	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴					
気温	16.0	20.7	20.5	31.5	27.4	32.5	20.0	13.6	10.8	4.8	3.3		32.5	3.3	18.6	—	
水温	17.2	18.9	19.5	26.2	22.0	24.6	21.6	17.5	18.0	12.8	12.6		26.2	12.6	19.1	—	
大腸菌	—	1.8MNP/100ml未満		1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	1.8MNP/100ml未満	検出されない(1.8MNP/100ml未満)										
嫌気性芽胞菌	—	検出されない		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない										