種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年4月14日					令和2年4月8日												令和2年4月6日		
	項目	水質基準	鰹淵浄水場	市川浄水場	野田浄水場	川田受水場	八名井受水場	中央地区	中央地区	北部地区	北部地区	北部地区	鳳来峡地区	東部地区	鳳来南部地区	鳳来南部地区	川合地区	大野地区	池場地区	田原地区	作手菅沼地区	木和田地区
		(mg/ℓ以下)	吉川こども園	市川公民館	中市場公民館	東郷東こども園	新田組集会所	大薬消防詰所	睦平老人憩の家	四谷地内民家	吉村老人憩の家	愛郷地内民家	湯谷消防詰所	豊岡地内民家	阿寺神明神社	黄柳野増圧ポンプ場	鳳来東小学校	引地公民館	池場地内民家	田原地内消防詰所	大和田郵便局	作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.3	3.7	5.6	6.1	11.1	8.2	4.7	7.3	7.2	3.3	6.9	2.7	4.3	4.1	4.0	3.6	2.4	2.5	2.7	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.6	0.3 未満	0.5	0.3	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.3	7.9	6.6	7.7	7.0	7.6	8.2	7.3	6.9	7.5	6.8	7.5	8.5	7.6	7.4	7.3	7.2	7.2	8.0	7.5
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年5月12日					令和2年5月13日												令和2年5月11日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	1.6	−	1.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.55	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.24	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.15
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06	0.008	0.001	0.001 未満	0.01	0.004	0.012	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.004	0.021	0.013	0.004	0.016	0.007	0.009	0.018	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.011	0.006	0.001 未満	0.016	0.008	0.016	0.009	0.009	0.009	0.012	0.01	0.007	0.026	0.017	0.006	0.019	0.01	0.011	0.023	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.006	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.003 未満	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003 未満	0.01	0.007	0.003 未満	0.017	0.003 未満	0.014	0.018	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003	0.002	0.001 未満	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	0.03	0.03	0.03	−	0.02 未満	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.3	3.6	5.1	6.0	11	9.5	4.2	6.8	6.8	3.0	8.0	2.4	3.9	3.6	4.0	3.4	2.3	1.9	2.9	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	117	−	−	−	−	−	−	−	−	−	78	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.5	0.5	0.3	0.9	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3 未満	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.2	7.9	6.5	7.7	7.0	7.7	8.3	7.5	7.1	7.4	6.9	7.7	8.4	7.6	7.6	7.4	7.1	7.0	8.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年6月9日					令和2年6月10日												令和2年6月1日		
	項目	水質基準	鰹淵浄水場	市川浄水場	野田浄水場	川田受水場	八名井受水場	中央地区	中央地区	北部地区	北部地区	北部地区	鳳来峡地区	東部地区	鳳来南部地区	鳳来南部地区	川合地区	大野地区	池場地区	田原地区	作手菅沼地区	木和田地区
		(mg/ℓ以下)	吉川こども園	市川公民館	中市場公民館	東郷東こども園	新田組集会所	大薬消防詰所	睦平老人憩の家	四谷地内民家	吉村老人憩の家	愛郷地内民家	湯谷消防詰所	豊岡地内民家	阿寺神明神社	黄柳野増圧ポンプ場	鳳来東小学校	引地公民館	池場地内民家	田原地内消防詰所	大和田郵便局	作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.8	3.9	6.0	4.5	8.2	8.7	4.1	7.5	7.2	2.9	8.2	2.3	3.9	3.7	3.4	3.3	2.2	2.1	3.4	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.7	0.4	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.6	0.5	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.3	7.9	6.6	7.6	7.1	7.7	8.2	7.5	7.1	7.3	6.9	7.5	8.5	7.5	7.6	7.3	7.1	6.9	8.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年7月14日					令和2年7月8日												令和2年7月6日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	2.8	3.7	5.6	7.6	8.2	9.7	4.1	7.5	7.7	3.1	9.6	2.5	3.9	3.9	3.7	3.0	2.2	2.6	3.4	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.7	0.4	0.3 未満	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7	0.6	0.6
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.0	7.3	6.4	7.5	6.8	7.5	8.3	7.4	6.8	7.2	6.6	7.2	8.5	7.5	7.2	7.1	7.0	6.9	8.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	1	1.5	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年8月11日					令和2年8月19日												令和2年8月3日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.3	0.6	1.8	0.4	1.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.02	0.02	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
14	四塩化炭素	0.002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	１・４－ジオキサン	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	0.6	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.54	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06	0.11	0.07	0.08	0.06	0.09	0.06 未満	0.11	0.19
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06	0.008	0.005	0.001 未満	0.011	0.005	0.017	0.01	0.015	0.013	0.012	0.011	0.008	0.04	0.019	0.005	0.027	0.01	0.018	0.023	0.021
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.004	0.009	0.003 未満	0.011	0.006	0.008	0.004	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.002	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.013	0.011	0.001 未満	0.019	0.012	0.024	0.014	0.019	0.018	0.019	0.016	0.012	0.049	0.026	0.008	0.033	0.013	0.023	0.031	0.027
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.01	0.004	0.014	0.013	0.003 未満	0.017	0.007	0.02	0.008	0.017
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.004	0.004	0.001 未満	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	0.008	0.006	0.002	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.02 未満	0.03	0.06	0.05	0.03	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.05	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.02	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満
35	銅及びその化合物	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.7	3.3	8.1	6.3	6.5	6.8	3.4	4.2	5.9	4.4	7.7	5.3	3.7	3.7	6.6	3.1	4.4	2.9	4.8	3.1
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	200	3.3	3.7	6.8	3.6	5.6	10.4	4.8	7.4	7.1	3.0	8.8	2.4	3.6	3.8	3.5	3.2	2.3	2.3	3.3	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	23	40	52	25	47	46	30	17	14	19	7.3	30	47	26	32	28	20	6.8	17	11
40	蒸発残留物	500	61	57	95	63	75	69	63	52	58	66	56	70	93	58	63	57	52	36	45	42
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.6	0.3	0.3 未満	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	0.4	0.7
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.2	7.6	6.6	7.5	7.0	7.8	8.5	8.3	7.2	7.3	6.9	7.4	8.5	7.6	7.7	7.3	7.1	6.8	8.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年9月8日					令和2年9月9日												令和2年9月7日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.1	3.9	5.9	7.3	7.6	9.4	4.3	7.8	8.1	3.0	8.8	2.2	3.7	4.0	3.6	3.0	2.0	2.9	3.1	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.8	0.4	0.3 未満	0.8	0.7	1.0	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	1.1	0.7	1.1	0.5	1.2	0.5	0.6
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.1	7.6	6.5	7.4	6.9	7.7	8.6	7.8	7.2	7.4	6.9	7.4	8.5	7.5	7.5	7.1	7.1	6.7	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	1	0.5 未満	1	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年10月13日					令和2年10月14日												令和2年10月5日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	2.6	3.2	5.7	6.6	7.5	9.2	3.9	8.0	7.8	2.8	8.2	2.0	3.3	3.3	3.4	2.6	1.9	2.3	3.2	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.9	0.6	0.3 未満	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.0	7.5	6.5	7.4	6.9	7.7	8.3	7.6	7.1	7.3	6.7	7.3	8.6	7.6	7.5	7.3	7.1	7.1	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.6	1.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.7	0.7	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年11月10日					令和2年11月11日												令和2年11月2日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	1.9	−	0.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.33	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.2	0.21
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06	0.005	0.001 未満	0.001 未満	0.007	0.003	0.014	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.03	0.014	0.003	0.017	0.005	0.01	0.022	0.012
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.007	0.003 未満	0.005	0.005	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.007	0.006	0.001 未満	0.013	0.009	0.017	0.008	0.009	0.008	0.01	0.007	0.007	0.036	0.018	0.006	0.02	0.007	0.014	0.028	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.003	0.003 未満	0.009	0.008	0.003 未満	0.011	0.004	0.011	0.012	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002	0.002	0.001 未満	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	0.04	0.02	0.02 未満	−	0.02 未満	−	−	−	0.04	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	2.9	3.7	5.6	5.9	7.4	8.6	3.9	7.6	6.9	2.9	7.5	2.5	3.1	3.7	3.5	2.8	2.1	2.2	3.3	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	126	−	−	−	−	−	−	−	−	−	79	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3 未満	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.4	7.8	6.8	7.4	7.1	7.8	8.2	7.5	7.2	7.4	7.0	7.6	8.6	7.4	7.6	7.5	7.3	6.9	7.7	7.5
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2020年12月8日					令和2年12月9日												令和2年12月7日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川こども園	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.2	3.7	5.5	7.3	9.4	8.7	3.7	5.6	5.8	2.9	7.7	2.3	3.7	3.7	4.0	3.1	2.3	2.0	3.0	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.4	0.4	0.3 未満	0.5	0.4	0.5	0.3 未満	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.5	0.4	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.3	7.8	6.6	7.4	7.0	7.7	8.0	7.6	7.0	7.3	7.0	7.6	8.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.1	7.7	7.4
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2021年1月29日	2021年1月12日				令和3年1月13日												令和3年1月12日		
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 吉川公民館	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田地内民家
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	5.2	3.5	5.5	7.7	11.7	10.0	3.4	6.3	6.3	3.2	6.8	2.3	3.2	3.4	3.6	2.8	2.0	1.9	2.6	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.9	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.6	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4	0.7	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.8	7.4	6.7	7.2	7.0	7.4	7.7	7.4	7.1	7.4	7.0	7.5	8.6	7.7	7.6	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2021年2月9日					令和3年2月10日												令和3年2月1日		令和3年2月26日
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 公民館	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田排泥管
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	0.9	−	0.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.14
22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06	0.007	0.002	0.001 未満	0.009	0.005	0.001	0.008	0.007	0.006	0.015	0.005	0.009	0.047	0.007	0.001 未満	0.013	0.003	0.01	0.009	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.006	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.003 未満	0.006	0.004	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1	0.011	0.008	0.001 未満	0.013	0.009	0.005	0.01	0.009	0.008	0.018	0.006	0.011	0.052	0.009	0.002	0.015	0.004	0.012	0.014	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.006	0.003	0.007	0.003	0.003 未満	0.004	0.01	0.004	0.004	0.02	0.005	0.003 未満	0.012	0.003 未満	0.009	0.005	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003	0.002	0.001 未満	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001 未満	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002
30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	0.03	0.02 未満	0.02 未満	−	0.02 未満	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	4.3	3.8	5.6	9.0	12.6	8.9	4.0	7.3	7.3	3.0	8.3	2.6	4.1	3.7	4.1	3.3	2.2	2.0	2.7	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	117	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	0.4	0.3 未満	0.6	0.6	0.6	0.3 未満	0.3
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.1	7.6	6.6	7.3	7.0	7.4	7.5	7.4	7.1	7.4	7.0	7.5	8.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

種　　類　浄水

検 査 結 果　各検査地点とも、水質基準内で問題はありませんでした。詳細は下表のとおりです。

番号	採取月日		2021年2月9日					令和3年2月10日												令和3年2月1日		令和3年2月26日
	項目	水質基準 (mg/ℓ以下)	鰹淵浄水場 公民館	市川浄水場 市川公民館	野田浄水場 中市場公民館	川田受水場 東郷東こども園	八名井受水場 新田組集会所	中央地区 大薬消防詰所	中央地区 睦平老人憩の家	北部地区 四谷地内民家	北部地区 吉村老人憩の家	北部地区 愛郷地内民家	鳳来峡地区 湯谷消防詰所	東部地区 豊岡地内民家	鳳来南部地区 阿寺神明神社	鳳来南部地区 黄柳野増圧ポンプ場	川合地区 鳳来東小学校	大野地区 引地公民館	池場地区 池場地内民家	田原地区 田原地内消防詰所	作手菅沼地区 大和田郵便局	木和田地区 作手木和田排泥管
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	１・４－ジオキサン	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200	3.7	3.8	5.6	8.7	16.9	10.0	4.1	6.5	6.7	3.0	7.9	2.5	3.7	3.8	4.0	3.3	2.2	2.0	2.8	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.0	7.7	6.6	7.3	6.9	7.5	7.7	7.4	7.1	7.5	6.9	7.4	8.4	7.6	7.3	7.3	7.3	6.9	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満