

様式第12（第11条関係）

危険物事故発生届出書

令和元年 6月 6日			
新城市消防長			
届出者			
住所 新城市〇〇字〇〇1番地1			
株式会社 〇〇石油			
氏名 代表取締役 消防太郎			
〔 法人にあつては、主たる事務所の所在地 並びに名称及び代表者の氏名 〕			
事故発生の日時	令和元年 6月 5日 午 <sup>前</sup> 8時12分 頃		
事故発生の場所	新城市〇〇字〇〇1番地1 株式会社 〇〇石油		
事故発生の原因及び状況	給油が終わったものと思い込み、ノズルをつけたまま発進したもの		
措置状況	漏えいしたガソリンを処理剤で措置、計量機の点検、電源を遮断して使用中止とした。		
被害状況	給油ホース切断、計量機損傷		
設置者	住所	新城市〇〇字〇〇1番地1 電話 0536-22-1119	
	氏名	株式会社 〇〇石油 代表取締役 消防太郎	
許可年月日	平成 7年 8月 1日	完成検査年月日	平成 7年11月 1日
許可番号	第1119号	完成検査番号	第1110号
製造所等の別	取扱所	危険物の類、品名及び最大数量	第4類 第1石油類 30,000ℓ 第2石油類 20,000ℓ 第4石油類 1,200ℓ
貯蔵所又は取扱所の区分	給油取扱所		指定数量の170.2倍
その他必要事項			
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

注 1 この届出は、事故発生後速やかに行うこと。

2 ※印欄は、記入しないこと。

3 事故発生場所の略図を添付すること。