

令和6年度 維持管理の状況（その1）

◆処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の数量 (t)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理量(焼却量)	1号炉	625.32	832.13	295.22	857.49	241.71	756.71	375.58	711.00	132.06	628.23	0.00	792.25	6,247.70
	2号炉	138.24	402.67	831.58	158.06	682.12	239.51	487.34	52.07	881.22	388.54	386.16	453.71	5,101.22
合 計		763.56	1,234.80	1,126.80	1,015.55	923.83	996.22	862.92	763.07	1,013.28	1,016.77	386.16	1,245.96	11,348.92

◆燃焼室中、集じん器に流入する燃焼ガスの温度（稼働日の連続測定による月平均） (℃)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
燃焼室中 燃焼ガス温度	1号炉	937	933	934	933	935	935	935	934	940	931	-	934	935
	2号炉	941	934	930	938	933	939	937	933	931	911	939	934	933
ろ過式集じん器流入 燃焼ガス温度	1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	159	-	161	160
	2号炉	159	160	161	160	160	160	160	162	161	161	160	162	161

- ※1 測定位置については別紙ごみ焼却施設フローシート参照
※2 燃焼室中の燃焼ガス温度の基準 800℃以上
※3 集じん器に流入する燃焼ガス温度の基準 200℃以下

◆排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（稼働日の連続測定による月平均値） (ppm)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
排ガス中CO濃度	1号炉	10	12	10	9	6	11	13	14	19	15	-	7	11
	2号炉	14	13	10	18	15	16	9	6	8	7	14	10	12

- ※1 測定位置については別紙ごみ焼却施設フローシート参照
※2 排出ガス中の一酸化炭素濃度の基準 100ppm以下

令和6年度 維持管理の状況（その2）

◆冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

設備		1号炉			2号炉		
冷 却 設 備	ボイラ (ABボイラ間)	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
		R6. 6. 14	R6. 8. 8	R6. 10. 5	R6. 4. 25	R6. 7. 9	R6. 9. 12
		4回目	5回目	6回目	4回目	5回目	6回目
		R6. 12. 19	R7. 1. 31		R6. 10. 23	R7. 1. 31	R7. 3. 30
	ボイラ (チューブ)	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
		R6. 6. 14	R6. 8. 8	R6. 10. 5	R6. 4. 25	R6. 7. 9	R6. 9. 12
		4回目	5回目	6回目	4回目	5回目	6回目
		R6. 12. 19	R7. 1. 31		R6. 10. 23	R7. 1. 31	R7. 3. 30
	白煙防止用 空気予熱器	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
		R6. 6. 14	R6. 8. 8	R6. 10. 5	R6. 4. 25	R6. 7. 9	R6. 9. 12
		4回目	5回目	6回目	4回目	5回目	6回目
		R6. 12. 19	R7. 2. 1		R6. 10. 23	R7. 1. 18	R7. 3. 30
	減温塔	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
		R6. 6. 11	R6. 8. 11	R6. 10. 8	R6. 4. 23	R6. 7. 19	R6. 9. 10
		4回目	5回目	6回目	4回目	5回目	6回目
		R6. 12. 16			R6. 10. 26		
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
		R6. 4. 5	R6. 6. 11	R6. 8. 11	R6. 5. 1	R6. 7. 19	R6. 9. 18
		4回目	5回目	6回目	4回目	5回目	6回目
		R6. 10. 8	R6. 12. 16		R6. 10. 26		

令和6年度 維持管理の状況（その3）

◆排ガス中のダイオキシン類の濃度

	法規制値	単位	1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日			令和6年5月17日	令和6年6月5日
結果が得られた年月日			令和6年6月21日	令和6年7月2日
ダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m ³ N	0.0019	0.00012

◆ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物（SOx）、ばいじん、塩化水素（HCl）、窒素酸化物（NOx）、全水銀）

		法規制値	単位	1号炉		2号炉	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した年月日				令和6年5月17日	令和6年9月11日	令和6年6月5日	令和6年12月23日
結果が得られた年月日				令和6年6月4日	令和6年9月27日	令和6年6月20日	令和7年1月10日
硫黄酸化物(SOx)	排出量		m ³ N/h	0.008未満	0.008	0.013	0.02未満
	K値	17.5		0.002未満	0.002	0.003	0.002未満
ばいじん排出量		0.15	g/m ³ N	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
塩化水素(HCl)排出量		700	mg/m ³ N	3未満	3未満	2	14
窒素酸化物(NOx)排出量		250	ppm	43	47	56	55
全水銀排出量		50	μg/m ³	(0.05)	0.06未満	0.06未満	0.20

※1 ばいじん、塩化水素（HCl）、窒素酸化物（NOx）、全水銀については「標準酸素12%換算値」
※2 測定時の酸素濃度により定量下限値に変動があります。
※3 未満と表示されている数値は定量下限値を示します。ただし全水銀排出量については検出下限値未満であることを示し、（ ）内の数値は検出下限値以上、定量下限値未満であることを示します。
※4 測定位置については別紙ごみ焼却施設フローシート参照