

鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場

令和5年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

令和4年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	14日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	19日	浸出水処理施設	無	
5月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	31日	浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	30日	浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
	24日	調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	21日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

令和3年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	有	一部不織布のはがれ
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	27日	浸出水処理施設	無	
8月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	31日	浸出水処理施設	無	
9月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
10月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	19日	浸出水処理施設	無	
11月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	30日	浸出水処理施設	無	
12月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	28日	浸出水処理施設	無	
1月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	25日	浸出水処理施設	無	
2月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	8日	浸出水処理施設	無	
3月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	22日	浸出水処理施設	無	

水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日			4月20日	5月18日	6月15日	7月13日	8月10日	9月14日	10月19日	11月16日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
結果の得られた年月日			4月22日	5月20日	6月17日	7月19日	8月12日	9月15日	10月20日	11月26日	12月17日	1月12日	2月9日	3月9日
1 電気伝導率	mS/m		17	17	19	18	20	18	18	18	19	19	20	21
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日										11月16日				
結果の得られた年月日										11月26日				
1 アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと								不検出(0.0005未満)				
2 総水銀	mg/ℓ	0.0005以下								0.0005未満				
3 カドミウム	mg/ℓ	0.003以下								0.0003未満				
4 鉛	mg/ℓ	0.01以下								0.005未満				
5 六価クロム	mg/ℓ	0.05以下								0.01未満				
6 砒素	mg/ℓ	0.01以下								0.005未満				
7 全シアン	mg/ℓ	検出されないこと								不検出(0.1未満)				
8 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと								不検出(0.0005未満)				
9 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下								0.001未満				
10 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下								0.0005未満				
11 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下								0.002未満				
12 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下								0.0002未満				
13 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下								0.0004未満				
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下								0.01未満				
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下								0.004未満				
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下								0.0005未満				
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下								0.0006未満				
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下								0.0002未満				
19 チウラム	mg/ℓ	0.006以下								0.0006未満				
20 シマジン	mg/ℓ	0.003以下								0.0003未満				
21 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下								0.002未満				
22 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下								0.001未満				
23 セレン	mg/ℓ	0.01以下								0.002未満				
27 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下								0.005未満				
28 クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下								0.0002未満				
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日										11月16日				
結果の得られた年月日										12月10日				
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下								0.12				

水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日			4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月10日	2月7日	3月7日
結果の得られた年月日			4月21日	5月23日	6月15日	7月15日	8月19日	9月15日	10月31日	11月17日	12月15日	1月12日	2月10日	3月10日
1 電気伝導率	mS/m		23	18	18	21	21	18	19	20	20	22	20	21
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日									10月18日					
結果の得られた年月日									10月31日					
1 アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
2 総水銀	mg/ℓ	0.0005以下							0.0005未満					
3 カドミウム	mg/ℓ	0.003以下							0.0003未満					
4 鉛	mg/ℓ	0.01以下							0.005未満					
5 六価クロム	mg/ℓ	0.05以下							0.01未満					
6 砒素	mg/ℓ	0.01以下							0.005未満					
7 全シアン	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.1未満)					
8 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
9 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
10 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.0005未満					
11 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
12 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
13 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下							0.0004未満					
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下							0.01未満					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下							0.004未満					
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下							0.0005未満					
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
19 チウラム	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
20 シマジン	mg/ℓ	0.003以下							0.0003未満					
21 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
22 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
23 セレン	mg/ℓ	0.01以下							0.002未満					
27 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下							0.005未満					
28 クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日									10月18日					
結果の得られた年月日									11月10日					
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下							0.05					

水質検査【鳥原】

地下水

測定項目	単位	基準	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日			4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月9日	2月6日	3月5日
結果の得られた年月日			4月24日	5月23日	6月15日	7月13日	8月24日	9月14日	10月26日	11月20日	12月13日	1月12日	2月9日	3月12日
1 電気伝導率	mS/m		18	18	17	23	22	20	20	20	22	21	24	22
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日									10月17日					
結果の得られた年月日									10月26日					
1 アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
2 総水銀	mg/ℓ	0.0005以下							0.0005未満					
3 カドミウム	mg/ℓ	0.003以下							0.0003未満					
4 鉛	mg/ℓ	0.01以下							0.005未満					
5 六価クロム	mg/ℓ	0.05以下							0.01未満					
6 砒素	mg/ℓ	0.01以下							0.005未満					
7 全シアン	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.1未満)					
8 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
9 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
10 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.0005未満					
11 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
12 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
13 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下							0.0004未満					
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下							0.01未満					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下							0.004未満					
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下							0.0005未満					
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
19 チウラム	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
20 シマジン	mg/ℓ	0.003以下							0.0003未満					
21 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
22 ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
23 セレン	mg/ℓ	0.01以下							0.002未満					
27 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下							0.005未満					
28 クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
■ 年1回以上測定項目														
採取場所		地下水集排水口												
採取年月日									10月17日					
結果の得られた年月日									11月17日					
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下							0.055					

水質検査【鳥原】

放流水

測定項目		単位	基準	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
■月1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日				4月20日	5月18日	6月15日	7月13日	8月10日	9月14日	10月19日	11月16日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
結果の得られた年月日				4月26日	5月24日	6月21日	7月20日	8月17日	9月21日	10月28日	11月26日	12月20日	1月17日	2月14日	3月14日
	1 水素イオン濃度	-	5.8～8.6	7.4	7	7.4	7.3	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4
	2 生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	0.7	0.5	1.3	0.9	1.2	1.5	1	0.6	0.5未満	0.6	0.6	1.4
	3 化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	2.4	2.6	2.1	2.8	2.9	2.9	2	2.8	2.6	2.5	2.8	2.9
	4 浮遊物質	mg/ℓ	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	1未満
	5 窒素含有量	mg/ℓ	20以下	0.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	0.7	0.6	1	1.9	2.4
■年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日											11月16日				
結果の得られた年月日											11月26日				
	1 アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと									不検出(0.0005未満)			
	2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下								0.0005未満				
	3 カドミウム及びその他の化合物	mg/ℓ	0.03以下								0.003未満				
	4 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.01未満				
	5 有機燐化合物	mg/ℓ	1以下								0.1未満				
	6 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下								0.04未満				
	7 砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.01未満				
	8 シアン化合物	mg/ℓ	1以下								0.1未満				
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下								0.0005未満				
	10 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								0.002未満				
	11 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								0.001未満				
	12 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下								0.02未満				
	13 四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下								0.002未満				
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下								0.004未満				
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下								0.02未満				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下								0.04未満				
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下								0.001未満				
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下								0.006未満				
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下								0.002未満				
	20 チウラム	mg/ℓ	0.06以下								0.006未満				
	21 シマジン	mg/ℓ	0.03以下								0.003未満				
	22 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下								0.02未満				
	23 ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下								0.01未満				
	24 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.01未満				
	25 ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50(230)以下								1未満				
	26 ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下								0.1				
	27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下								1未満				
	28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下								0.5未満				
	29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下								0.5未満				
	30 フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下								0.025未満				
	31 銅含有量	mg/ℓ	3以下								0.01未満				
	32 亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下								0.01未満				
	33 溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下								0.3				
	34 溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下								0.1未満				
	35 クロム含有量	mg/ℓ	2以下								0.04未満				
	36 大腸菌群数	個/cm ³	3,000個以下								30未満				
	37 燐含有量	mg/ℓ	16以下								0.14				
	38 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下								0.05未満				
■年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日												12月14日			
結果の得られた年月日												12月27日			
	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/g	10以下									0			

測定項目		単位	基準	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
■ 月1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日				4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月16日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月10日	2月7日	3月7日
結果の得られた年月日				4月25日	5月27日	6月20日	7月19日	8月23日	9月21日	10月31日	11月21日	12月19日	1月18日	2月13日	3月15日
	1 水素イオン濃度	-	5.8～8.6	7.0	7.2	7.2	7.0	7.4	7.4	7.7	7.6	8.0	8.2	8.1	7.9
	2 生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	1.0	1.2	1.5	1.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	6.2	1.6	1.3
	3 化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	2.8	2.8	2.9	2.2	2.7	1.7	1.7	2.0	4.3	7.3	3.5	2.5
	4 浮遊物質	mg/ℓ	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満
	5 窒素含有量	mg/ℓ	20以下	2.8	1.7	1.5	1.6	0.4	0.5	0.2	0.3	2.4	2.1	3.1	3.9
■ 年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日										10月18日					
結果の得られた年月日										10月31日					
	1 アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
	2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下							0.0005未満					
	3 カドミウム及びその他の化合物	mg/ℓ	0.03以下							0.003未満					
	4 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	5 有機燐化合物	mg/ℓ	1以下							0.1未満					
	6 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下							0.04未満					
	7 砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	8 シアン化合物	mg/ℓ	1以下							0.1未満					
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下							0.0005未満					
	10 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							0.002未満					
	11 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							0.001未満					
	12 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	13 四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下							0.004未満					
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下							0.04未満					
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下							0.001未満					
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下							0.006未満					
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
	20 チウラム	mg/ℓ	0.06以下							0.006未満					
	21 シマジン	mg/ℓ	0.03以下							0.003未満					
	22 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	23 ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	24 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	25 ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50(230)以下							1未満					
	26 ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下							0.1未満					
	27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下							1未満					
	28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下							0.5未満					
	29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下							0.5未満					
	30 フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下							0.025未満					
	31 銅含有量	mg/ℓ	3以下							0.01未満					
	32 亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下							0.01未満					
	33 溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下							0.1未満					
	34 溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下							0.1未満					
	35 クロム含有量	mg/ℓ	2以下							0.04未満					
	36 大腸菌群数	個/cm ³	3,000個以下							30未満					
	37 燐含有量	mg/ℓ	16以下							0.16					
	38 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下							0.005未満					
■ 年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日										10月18日					
結果の得られた年月日										10月31日					
	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/g	10以下							0					

水質検査【鳥原】

放流水

測定項目		単位	基準	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
■ 月1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日				4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月9日	2月6日	3月5日
結果の得られた年月日				4月25日	5月26日	6月19日	7月19日	9月4日	9月19日	10月26日	11月28日	12月20日	1月16日	2月14日	3月12日
	1 水素イオン濃度	-	5.8～8.6	8.2	7.5	7.5	8.0	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5
	2 生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	2.5	0.6	1.4	1.7	0.8	0.9	2.5	0.7	0.8	0.7	4.7	0.8
	3 化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	4.1	1.9	1.7	2.8	2.6	2.3	2.5	2.1	2.2	6	6	2.6
	4 浮遊物質	mg/ℓ	20以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	5 窒素含有量	mg/ℓ	20以下	1.6	0.7	1.9	1.4	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9	1.6	2.2	2.3
■ 年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日										10月17日					
結果の得られた年月日										10月26日					
	1 アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと							不検出(0.0005未満)					
	2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下							0.0005未満					
	3 カドミウム及びその他の化合物	mg/ℓ	0.03以下							0.003未満					
	4 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	5 有機燐化合物	mg/ℓ	1以下							0.1未満					
	6 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下							0.04未満					
	7 砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	8 シアン化合物	mg/ℓ	1以下							0.1未満					
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下							0.0005未満					
	10 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							0.002未満					
	11 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							0.001未満					
	12 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	13 四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下							0.004未満					
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下							0.04未満					
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下							0.001未満					
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下							0.006未満					
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
	20 チウラム	mg/ℓ	0.06以下							0.006未満					
	21 シマジン	mg/ℓ	0.03以下							0.003未満					
	22 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下							0.02未満					
	23 ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	24 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							0.01未満					
	25 ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50(230)以下							1未満					
	26 ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下							0.1未満					
	27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下							1未満					
	28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下							0.5未満					
	29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下							0.5未満					
	30 フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下							0.025未満					
	31 銅含有量	mg/ℓ	3以下							0.01未満					
	32 亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下							0.01未満					
	33 溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下							0.1未満					
	34 溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下							0.1未満					
	35 クロム含有量	mg/ℓ	2以下							0.04未満					
	36 大腸菌群数	個/cm ³	3,000個以下							30未満					
	37 燐含有量	mg/ℓ	16以下							0.12					
	38 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下							0.05未満					
■ 年1回以上測定項目															
採取場所			浸出液処理設備消毒槽												
採取年月日										10月17日					
結果の得られた年月日										11月17日					
	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/g	10以下							0.041					