

有海一般廃棄物管理型埋立処分場

令和6年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		

維持管理・水質検査【有海】

地下水1

測定項目	単位	基準	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日			4月5日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月17日	2月14日	
結果の得られた年月日			4月12日	5月23日	6月13日	7月12日	8月5日	9月18日	10月18日	11月18日	12月12日	1月28日	2月20日	
1 電気伝導率	mS/m		54	90	25	50	20	120	130	100	80	30	28	
2 塩化物イオン	mg/L		82	140	29	84	21	250	270	180	140	34	35	
■ 年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								9月18日						
1 アルギル水銀	mg/L	検出されないこと						不検出(0.0005未満)						
2 総水銀	mg/L	0.0005以下						0.0005未満						
3 カドミウム	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
4 鉛	mg/L	0.01以下						0.005未満						
5 六価クロム	mg/L	0.05以下						0.01未満						
6 砒素	mg/L	0.01以下						0.005未満						
7 全シアン	mg/L	検出されないこと						不検出(0.1未満)						
8 ポリ塩化ビフェニル PCB	mg/L	検出されないこと						不検出(0.0005未満)						
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.0005未満						
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下						0.0004未満						
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下						0.01未満						
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.004未満						
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下						0.0005未満						
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
19 チウラム	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
20 シマジン	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下						0.002未満						
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
23 セレン	mg/L	0.01以下						0.002未満						
24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
■ 年1回以上測定項目														
採取場所:地下水集排水口														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								10月2日						
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下						0.057						

維持管理・水質検査【有海】

地下水2

測定項目	単位	基準	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月
■ 月1回以上測定項目														
採取場所: 場外監視井戸														
採取年月日			4月5日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月17日	2月14日	
結果の得られた年月日			4月12日	5月23日	6月13日	7月12日	8月5日	9月18日	10月18日	11月18日	12月12日	1月28日	2月20日	
1 電気伝導率	mS/m		40	38	35	36	38	39	41	46	44	58	62	
2 塩化物イオン	mg/L		13	8.4	5.3	6.4	19	22	19	13	17	81	100	
■ 年1回以上測定項目														
採取場所: 場外監視井戸														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								9月18日						
1 アルギル水銀	mg/L	検出されないこと						不検出(0.0005未満)						
2 総水銀	mg/L	0.0005以下						0.0005未満						
3 カドミウム	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
4 鉛	mg/L	0.01以下						0.005未満						
5 六価クロム	mg/L	0.05以下						0.01未満						
6 砒素	mg/L	0.01以下						0.005未満						
7 全シアン	mg/L	検出されないこと						不検出(0.1未満)						
8 ポリ塩化ビフェニル PCB	mg/L	検出されないこと						不検出(0.0005未満)						
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.0005未満						
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下						0.0004未満						
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下						0.01未満						
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.004未満						
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下						0.0005未満						
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
19 チウラム	mg/L	0.006以下						0.0006未満						
20 シマジン	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下						0.002未満						
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
23 セレン	mg/L	0.01以下						0.002未満						
24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下						0.0002未満						
■ 年1回以上測定項目														
採取場所: 場外監視井戸														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								10月2日						
1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下						0.13						

維持管理・水質検査【有海】

放流水

測定項目	単位	基準	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月
■月1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日			4月5日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月11日	11月8日	12月6日	1月17日	2月14日	
結果の得られた年月日			4月12日	5月30日	6月13日	7月16日	8月8日	9月18日	10月23日	11月18日	12月16日	1月28日	2月27日	
1 水素イオン濃度	-	5.8～8.6	8.2	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.3	8.3	8.0	8.0	
2 生物化学的酸素要求量	mg/L	20以下	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	
3 化学的酸素要求量	mg/L	20以下	2.6	1.5	2.4	2.9	2.6	4.4	3.4	3.2	3.3	2.1	2.0	
4 浮遊物質	mg/L	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
5 窒素含有量	mg/L	20以下	6.6	6.6	5.7	6.5	4.5	7.4	8.1	6.8	6.5	2.5	2.6	
■年1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								9月18日						
1 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと						不検出(0.0005未満)						
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下						0.0005未満						
3 カドミウム及びその他の化合物	mg/L	0.03以下						0.003未満						
4 鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.01未満						
5 有機燐化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
6 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下						0.02未満						
7 砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.01未満						
8 シアン化合物	mg/L	1以下						0.1未満						
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下						0.0005未満						
10 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下						0.002未満						
11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下						0.001未満						
12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下						0.02未満						
13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.002未満						
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下						0.004未満						
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下						0.02未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下						0.04未満						
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下						0.001未満						
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下						0.006未満						
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下						0.002未満						
20 チウラム	mg/L	0.06以下						0.006未満						
21 シマジン	mg/L	0.03以下						0.003未満						
22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下						0.02未満						
23 ベンゼン	mg/L	0.1以下						0.01未満						
24 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下						0.01未満						
25 ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下						1未満						
26 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下						0.1未満						
27 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下						6						
28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)不揮発性鉱物由類	mg/L	5以下						0.5未満						
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)不揮発性動植物油脂類	mg/L	30以下						0.5未満						
30 フェノール類含有量	mg/L	5以下						0.025未満						
31 銅含有量	mg/L	3以下						0.01未満						
32 亜鉛含有量	mg/L	2以下						0.01						
33 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下						0.1未満						
34 溶解性マンガン含有量	mg/L							0.1未満						
35 クロム含有量	mg/L	2以下						0.04未満						
36 大腸菌群数	個/cm	3,000個以下						30未満						
37 燐含有量	mg/L	16以下						0.05						
38 1,4-ジオキサン	mg/L							0.05未満						
■年1回以上測定項目														
採取場所:浸出液処理設備消毒槽														
採取年月日								9月6日						
結果の得られた年月日								10月2日						
1 ダイオキシン類	mg-TEQ/L	10以下						0						