

七郷一色管理型埋立処分場
令和7年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	21日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	17日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

七郷一色管理型埋立処分場
令和6年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

七郷一色管理型埋立処分場
令和5年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

維持管理・水質検査【七郷一色】

地下水

	測定項目	単位	基準	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月		
■ 月1回以上測定項目																	
採取場所:地下水集排水口																	
採取年月日						4月5日	5月3日	6月21日	7月19日	8月23日	9月20日	10月18日	11月1日	12月13日	1月17日	2月20日	3月19日
結果の得られた年月日						4月11日	5月16日	6月28日	7月25日	8月31日	9月26日	10月24日	11月8日	12月21日	1月30日	2月29日	3月29日
	1 電気伝導率	mS/m		22	13	27	28	35	33	30	30	31	17	28	37		
	2 塩化物イオン	mg/L															
■ 年1回以上測定項目																	
採取場所:地下水集排水口																	
採取年月日																	
結果の得られた年月日																	
	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと										不検出(0.0005未満)				
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下										0.0005未満				
	3 カドミウム	mg/L	0.003以下										0.0003未満				
	4 鉛	mg/L	0.01以下										0.005未満				
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下										0.01未満				
	6 砒素	mg/L	0.01以下										0.005未満				
	7 全シアン	mg/L	検出されないこと										不検出(0.1未満)				
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと										不検出(0.0005未満)				
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下										0.001未満				
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下										0.0005未満				
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下										0.002未満				
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下										0.0002未満				
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下										0.0004未満				
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下										0.01未満				
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下										0.004未満				
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下										0.0005未満				
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下										0.0006未満				
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下										0.0002未満				
	19 チウラム	mg/L	0.006以下										0.0006未満				
	20 シマジン	mg/L	0.003以下										0.0003未満				
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下										0.002未満				
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下										0.001未満				
	23 セレン	mg/L	0.01以下										0.002未満				
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下										0.005未満				
	25 クロロエチレン	mg/L	0.002以下										0.0002未満				
■ 年1回以上測定項目																	
採取場所:地下水集排水口																	
採取年月日						5月3日											
結果の得られた年月日						5月24日											
	1 ダイオキシシン類	pg-TEQ/L	1以下			0.053											

放流水

放流水

放流水

放流水

放流水

放流水