七郷一色管理型埋立処分場
令和8年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		
11月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		
12月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		
1月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		
2月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		
3月		擁壁等		
		遮水工		
		調整池		
		浸出水処理施設		

維持管理・水質検査【七郷一色】

地下水

測定項目		単位	基準	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月
■月1回以上測定項目															
採取場所:地下水集排水口															
採取年月日				4月1日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日	9月16日						
結果の得られた年月日				4月8日	5月25日	6月25日	7月9日	8月31日	9月29日						
	1	電気伝導率	mS/m												
	2	塩化物イオン	mg/L	14	18	19	13	19	14						
■年1回以上測定項目															
採取場所:地下水集排水口															
採取年月日															
結果の得られた年月日															
	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと											
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下											
	3	カドミウム	mg/L	0.003以下											
	4	鉛	mg/L	0.01以下											
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下											
	6	砒素	mg/L	0.01以下											
	7	全シアン	mg/L	検出されないこと											
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと											
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下											
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下											
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下											
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下											
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下											
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下											
	19	チウラム	mg/L	0.006以下											
	20	シマジン	mg/L	0.003以下											
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下											
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下											
	23	セレン	mg/L	0.01以下											
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											
	25	クロロエチレン	mg/L	0.002以下											
■年1回以上測定項目															
採取場所:地下水集排水口															
採取年月日						5月13日									
結果の得られた年月日						6月11日									
	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		0.057									

維持管理・水質検査【七郷一色】

放流水

測定項目		単位	基準	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月
■月1回以上測定項目															
採取場所:浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日				4月1日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日	9月16日						
結果の得られた年月日				4月13日	6月2日	6月26日	7月13日	8月31日	10月2日						
1	水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.6	7.7	8.1	8.1	7.4	8.0						
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	20以下	1.4	0.6	3.0	0.8	4.1	1.2						
3	化学的酸素要求量	mg/L	20以下	6.3	5.6	6.7	6.2	6.6	4.8						
4	浮遊物質	mg/L	20以下	2	1未満	1	1未満	1未満	1未満						
5	窒素含有量	mg/L	20以下	9.0	6.4	7.0	8.9	2.8	5.8						
■年1回以上測定項目															
採取場所:浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日															
結果の得られた年月日															
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと												
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下												
3	カドミウム及びその他の化合物	mg/L	0.03以下												
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下												
5	有機燐化合物	mg/L	1以下												
6	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下												
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下												
8	シアン化合物	mg/L	1以下												
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下												
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下												
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下												
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下												
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下												
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下												
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下												
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下												
20	チウラム	mg/L	0.06以下												
21	シマジン	mg/L	0.03以下												
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下												
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下												
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下												
25	ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下												
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下												
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下												
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下												
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下												
30	フェノール類含有量	mg/L	5以下												
31	銅含有量	mg/L	3以下												
32	亜鉛含有量	mg/L	2以下												
33	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下												
34	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下												
35	クロム含有量	mg/L	2以下												
36	大腸菌群数	個/㎤	3,000個以下												
37	燐含有量	mg/L	16以下												
38	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下												
■年1回以上測定項目															
採取場所:浸出液処理設備消毒槽															
採取年月日						5月13日									
結果の得られた年月日						6月11日									
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下			0.00053									