

七郷一色管理型埋立処分場
令和6年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	25日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	23日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

七郷一色管理型埋立処分場

令和5年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
5月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	26日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	24日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
2月	20日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

七郷一色管理型埋立処分場

令和4年度

点検日		点検項目	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月	14日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	20日	浸出水処理施設	無	
5月	18日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
6月	29日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
7月	27日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
8月	31日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
9月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
10月	19日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
11月	30日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
12月	28日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
1月	11日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
	25日	浸出水処理施設	無	
2月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	
3月	22日	擁壁等	無	
		遮水工	無	
		調整池	無	
		浸出水処理施設	無	

維持管理・水質検査【七郷一色】

地下水

[illegible]

水質検査【七郷一色】

地下水

[illegible]

水質検査【七郷一色】

地下水

[illegible]

維持管理・水質検査【七郷一色】

放流水

測定項目			単位	基準	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月
■月1回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備消毒槽																
採取年月日					4月2日	5月15日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月12日	3月12日
結果の得られた年月日					4月11日	5月27日	6月19日	7月23日	8月20日	9月13日	10月23日	11月18日	12月16日	1月22日	2月27日	3月21日
1	水素イオン濃度	-	5.8～8.6		8.0	8.2	8.0	8.2	8.0	8.0	8.1	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	20以下		0.9	1.2	0.7	1.7	0.6	1.5	0.7	0.7	0.5未満	0.8	1.5	0.5未満
3	化学的酸素要求量	mg/L	20以下		8	5.4	5.1	5.2	4.2	4.9	6.3	5.2	5.8	4.9	5.3	3.7
4	浮遊物質	mg/L	20以下		1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1	1未満	1未満	1未満	1未満
5	窒素含有量	mg/L	20以下		8	7.1	6.5	4.2	2.2	3.4	5.0	9.1	5.4	4.3	5.0	3.9
■年1回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備消毒槽																
採取年月日																
結果の得られた年月日																
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと										不検出(0.0005未満)			
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下										0.0005未満			
3	カドミウム及びその他の化合物	mg/L	0.03以下										0.003未満			
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下										0.01未満			
5	有機燐化合物	mg/L	1以下										0.1未満			
6	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下										0.02未満			
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下										0.01未満			
8	シアン化合物	mg/L	1以下										0.1未満			
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下										0.0005未満			
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下										0.002未満			
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下										0.001未満			
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下										0.02未満			
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下										0.002未満			
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下										0.004未満			
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下										0.02未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下										0.04未満			
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下										0.001未満			
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下										0.006未満			
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下										0.002未満			
20	チウラム	mg/L	0.06以下										0.006未満			
21	シマジン	mg/L	0.03以下										0.003未満			
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下										0.02未満			
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下										0.01未満			
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下										0.01未満			
25	ほう素及びその化合物	mg/L	50(230)以下										1未満			
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下										0.1未満			
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下										4			
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下										0.5未満			
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下										0.5未満			
30	フェノール類含有量	mg/L	5以下										0.025未満			
31	銅含有量	mg/L	3以下										0.01未満			
32	亜鉛含有量	mg/L	2以下										0.02			
33	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下										0.1未満			
34	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下										0.1未満			
35	クロム含有量	mg/L	2以下										0.04未満			
36	大腸菌群数	個/cm	3,000個以下										30未満			
37	燐含有量	mg/L	16以下										0.02			
38	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下										0.05未満			
■年1回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備消毒槽																
採取年月日						5月15日										
結果の得られた年月日						6月7日										
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下			0.0037										

水質検査【七郷一色】

放流水

測定項目			単位	基準	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
■月11回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備汚濁槽																
採取年月日																
結果の得られた年月					4月18日	5月31	6月21	7月19日	8月23	9月20	10月18日	11月11日	12月13日	1月17日	2月20日	3月19日
結果の得られた年月					4月18日	5月19	6月29	7月26日	8月31	9月27	10月26日	11月14日	12月25	2月5日	3月11	3月29日
1	水素イオン濃度	-	5.8～8.6		8.0	7.9	8.2	7.7	7.9	8.1	8.0	7.9	7.7	8.0	7.5	8.0
2	生物化学的酸素要求量	mg/l	20以下		0.9	1.1	1.0	0.8	0.5	1.1	0.7	0.7	2.1	0.9	1.2	1.3
3	化学的酸素要求量	mg/l	20以下		6.2	5.8	4.1	5.9	5.9	5.4	6.0	5.8	4.4	5.7	6.1	6.9
4	浮遊物質	mg/l	20以下		1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2
5	窒素含有量	mg/l	20以下		9.8	7.8	4.1	4.6	6.7	5.5	6.3	5.6	4.5	5.9	9.5	9.9
■年1回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備汚濁槽																
採取年月日																
結果の得られた年月														1月17日		
結果の得られた年月														2月5日		
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと											不検出(<0.0005未満)		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下											0.0005未満		
3	カドミウム及びその他の化合物	mg/l	0.03以下											0.003未満		
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.01未満		
5	有機燐化合物	mg/l	1以下											0.1未満		
6	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下											0.04未満		
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.01未満		
8	シアン化合物	mg/l	1以下											0.1未満		
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下											0.0005未満		
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下											0.002未満		
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下											0.001未満		
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下											0.02未満		
13	四塩化炭素	mg/l	0.02以下											0.002未満		
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下											0.004未満		
15	1,1-ジクロロエチン	mg/l	0.2以下											0.02未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下											0.04未満		
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下											0.001未満		
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下											0.006未満		
19	1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.02以下											0.002未満		
20	チウラム	mg/l	0.06以下											0.006未満		
21	シマジン	mg/l	0.03以下											0.003未満		
22	デオベンカルブ	mg/l	0.2以下											0.02未満		
23	ベンゼン	mg/l	0.1以下											0.01未満		
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.01未満		
25	ほう素及びその化合物	mg/l	50(230)以下											1未満		
26	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下											0.1未満		
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下											5		
28	ノルマルヘキササン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下											0.5未満		
29	ノルマルヘキササン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/l	30以下											0.5未満		
30	フェノール類含有量	mg/l	5以下											0.025未満		
31	銅含有量	mg/l	3以下											0.01未満		
32	亜鉛含有量	mg/l	2以下											0.02		
33	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下											0.1未満		
34	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下											0.1未満		
35	ケム含有量	mg/l	2以下											0.04未満		
36	大腸菌群数	個/ml	3,000個以下											30未満		
37	燐含有量	mg/l	16以下											0.02		
38	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下											0.05未満		
■年1回以上測定項目																
採取場所:浸出液処理設備汚濁槽																
採取年月日																
結果の得られた年月						5月3日										
結果の得られた年月						5月21										
1	ダイオキシン類	pg-TCF/g	10以下			0.0011										

水質検査【七郷一色】

放流水

測定項目		単位	基準	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
■月1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備汚濁槽															
採取年月日															
結果の得られた年月				4月6日	5月4日	6月8日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	12月14日	1月25日	2月8日	3月8日
結果の得られた年月				4月14日	5月16日	6月15日	7月25日	8月10日	9月22日	10月18日	11月14日	12月23日	2月8日	2月16日	3月17日
1	水素イオン濃度	-	5.8~8.6	7.7	7.8	7.2	8.2	8.1	8.2	8.1	7.7	7.9	8.1	8.1	8.1
2	生物化学的酸素要求量	mg/l	20以下	1.1	1.3	1.2	1.3	0.8	0.8	0.7	1.2	0.5未満	0.9	0.8	0.8
3	化学的酸素要求量	mg/l	20以下	7.0	6.3	6.1	5.8	5.4	5.4	4.8	5.2	6.1	5.3	5.3	6.1
4	浮遊物質	mg/l	20以下	1	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
5	窒素含有量	mg/l	20以下	9.3	6.2	5.6	5.4	5.1	5.1	5.5	6.2	8.4	7.3	6.8	6.9
■年1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備汚濁槽															
採取年月日															
結果の得られた年月				1月25日											
結果の得られた年月				2月8日											
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	不検出(<0.0005未満)											
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下	0.0005未満											
3	ガドリウム及びその他の化合物	mg/l	0.03以下	0.003未満											
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満											
5	有機燐化合物	mg/l	1以下	0.1未満											
6	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	0.04未満											
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満											
8	シアン化合物	mg/l	1以下	0.1未満											
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	0.0005未満											
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.002未満											
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満											
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.02未満											
13	四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.002未満											
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.004未満											
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	0.02未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.04未満											
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.001未満											
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.006未満											
19	1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.02以下	0.002未満											
20	チウラム	mg/l	0.06以下	0.006未満											
21	シマジン	mg/l	0.03以下	0.003未満											
22	デゾベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.02未満											
23	ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.01未満											
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満											
25	ほう素及びその化合物	mg/l	50(230)以下	1未満											
26	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	0.1											
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下	6											
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下	0.5未満											
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/l	30以下	0.5未満											
30	フェノール類含有量	mg/l	5以下	0.025未満											
31	銅含有量	mg/l	3以下	0.01未満											
32	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.02											
33	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.1未満											
34	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.1未満											
35	ケム含有量	mg/l	2以下	0.04未満											
36	太陽光線数	個/cm ²	3,000個以下	30未満											
37	燐含有量	mg/l	16以下	0.02											
38	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.05未満											
■年1回以上測定項目															
採取場所: 浸出液処理設備汚濁槽															
採取年月日															
結果の得られた年月				5月4日											
結果の得られた年月				5月26日											
1	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	10以下	0.0061											